






**Kolorystyka elementów nadziemnych obowiązująca na terenie  
Operatora Gazociągów Przesyłowych  
GAZ-SYSTEM S.A, Oddział w Rembelszczyźnie**

Rurociągi oraz elementy ciągów technologicznych np. rury, filtry	RAL 1023	
Rury wydmuchowe i upustowe z urządzeń odpowietrzających i zabezpieczających	RAL 1023	<b>lub wynikający z materiału stali kwasoodpornej (jeżeli taką zastosowano)</b>
Armatura	RAL 1023	<b>LUB KOLOR DOSTAWCY (preferowany szary RAL 7040)</b>
Pokrętła armatury	RAL 3020	<b>LUB KOLOR CZARNY</b>
Oznaczenia ciśnień (paski)	RAL 3020	
Czynnik grzewczy - zasilanie (orurowanie)	RAL 3003	<b>LUB KOLOR NIEBIESKI (preferowany RAL 5005)</b>
Czynnik grzewczy - powrót (orurowanie)	RAL 8001	<b>LUB CIEMNOBRĄZOWY (RAL 3003), jeśli zasilanie kolor niebieski</b>
Konstrukcje	RAL 7035	
Słupki znacznikowe, kolumny i cokoły	RAL 1023	
Punkty pomiaru grubości ścianki na łuku	RAL 3003	

elewacja		stolarka	inne elementy (kratki wentylacyjne, rynny itp.)	dach	ogrodzenie
kontener blaszany	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 6018
elewacja z kamyczka naturalnego	naturalny kolor kamyczka	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 6018
budynek murowany	RAL 7035	RAL 7040	RAL 7040	RAL 7040	RAL 6018